



Urząd Pracy
m.st. Warszawy



Numer sprawy: 6/2019

Znak pisma: OA.C.ZP.222.55...EB.2019

Warszawa, dnia 07.10.2019r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Remont łazienek Urzędu Pracy m. st. Warszawy mieszczących się w Warszawie przy ul. Ciołka 10A”.

Zamawiający: Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że dnia 04 października 2019 r. wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ do ww. postępowania. Treść pytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza poniżej.

Pytanie 1

W zawiązku z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 6/2019 "Remont łazienek Urzędu Pracy m.st. Warszawy mieszczących się w Warszawie przy u. Erazma Ciołka 10A" uprzejmie proszę o informację uzupełniającą związaną z wymiarami ścianek systemowych. W przedmiarze w poz. 73 i 155 podano wysokość zabudowy lecz brak wymiaru związanego z łączną długością ścianek. Ponadto proszę o wyjaśnienie ile drzwi występuje w każdej z ww. pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający: Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy wyjaśnia, że wymiary kabiny w świetle ścian mają wynosić – min. 1,00* (szerokość) 1,20 (długość). Ponadto w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załączniku nr 1 - Przedmiarze Robót, w pozycji 73 i 155 znajduje się zapis „drzwi jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 750/800mm, kpl.3”

z up. Prezydenta m. st. Warszawy

Wanda Adach

Dyrektor

Urzędu Pracy m. st. Warszawy